

Prot. N. 2018.0009817

Vs. rif. 241217 del 25/06/2018

Ns. rif. prl

Prot. Prec.

Vicenza, 25/07/2018

Spett.le Ottavio Tagliapietra
amministrazione@pec.stmacchine.it

Spett.le Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.Verifica di assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico generale tramite procedura suap Ditta st macchine nel comune di Monte di Malo (VI). Richiesta parere.

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile su formato elettronico all'indirizzo ivi indicato, si esprime per gli aspetti di competenza di questo Ente parere favorevole, nel rispetto della normativa regolamentare vigente. Per quanto riguarda l'acquedotto dovrà essere richiesta la segnalazione dell'attuale rete e allaccio presenti su via Calcara Boro. Nel caso in cui, la modifica della viabilità rendesse necessario lo spostamento delle tubazioni esistenti, dovrà essere chiesto il preventivo per tali modifiche. La rete acquedotto dovrà rimanere accessibile per la gestione e manutenzione e posizionata su suolo pubblico. Per quanto riguarda la fognatura nera verrà valutato da un nostro tecnico lo stato dell'attuale allaccio. Potrebbe essere necessario il rifacimento o la modifica dell'esistente. Dovrà comunque essere presentata l'apposita domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, richiedendo il nuovo preventivo. Il nuovo allacciamento dovrà convogliare solo ed esclusivamente le acque nere con divieto di scarico acque meteoriche.

A disposizione per eventuali chiarimenti con l'occasione si porgono distinti saluti.

Fabio Orsato
RESPONSABILE GESTIONE RETI ALTO
VICENTINO

