



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data
N°

Protocollo N° 687727 / 79.00.07.02.00 Class: C.101.01.1 Prat. Fasc. Allegati

Oggetto: Proposta di Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 presentata da Cà Tron Real Estate S.r.L. per la realizzazione del progetto denominato H-CAMPUS in Comune di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (Ve).

Proposta di parere relativo allo studio di Compatibilità Idraulica (DGR 2948/09) e alle altre competenze della U.O. Genio Civile Litorale Veneto.

Alla Direzione Operativa

- sede

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito all'analisi degli elaborati inviati, nonché della valutazione di Compatibilità Idraulica qui pervenuta con ns. prot. n.438283 del 10/11/2016, si rappresenta quanto segue.

Considerato che, per quanto riguarda il territorio in provincia di Venezia, nel Comune di Quarto d'Altino, e pertanto nel circondario di competenza della Scrivente U.O., gli interventi si configurano come elementi complementari (viabilità, rotatorie, parcheggio) alla complessità di interventi previsti dall'accordo di Programma denominato "H-Campus";

Esaminata la documentazione trasmessa,

si propone il seguente **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**

1. siano realizzati i volumi d'invaso compensativi indicati nei seguenti elaborati:
 - a) Valutazione di Compatibilità Idraulica Elaborato S 15 00 (pag 31): **793 m³** relativi al progetto della bretella prevista nella frazione di Portegrandi;
 - b) Valutazione di Compatibilità Idraulica Elaborato A7 31 00 (pag 32-83):
 - **3043,5 m³** relativi al progetto della nuova rotatoria su SS14 e alla nuova rotatoria intersezione su SS14 Via Trezze;
 - **426.5 m³** relativi al nuovo parcheggio di Portegrandi.

Tali volumi potranno essere ottenuti attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a sommersione, il sovradimensionamento delle scoline o dei canali a cielo aperto, della rete di recapito delle acque meteoriche e dei pozzetti di raccolta, nonché mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti;

2. poiché parte degli interventi ricade in un ambito classificato come "P1- Pericolosità moderata-Area soggetta a scolo meccanico" nel P.A.I. del Sile, sia da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, la realizzazione d'edifici e opere aventi il piano d'imposta sopraelevato di 40 - 50 cm rispetto al piano campagna;
3. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc.. delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041.279 5508/ 5516 - Fax 041.2794124

bacinolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc..), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;
4. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si ricorra a pavimentazioni drenanti. Si dovranno inoltre verificare l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
 5. siano recepite ed attuate le indicazioni fornite dai Consorzi di Bonifica Veneto orientale e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in sede di conferenza di Servizi, laddove non in contrasto con le presenti;
 6. siano rispettate, ove applicabili, le prescrizioni fornite con parere del Genio Civile di Venezia con prot.del 17/12/2013 n.553019 relativo al PAT;
 7. siano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904) e alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi che devono essere specificamente autorizzati, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

In merito alla proposta di rettifica planimetrica del Canale Fossetta, si condividono le considerazioni svolte sotto l'aspetto idraulico, e quindi non si ravvisano da parte dello Scrivente motivi ostativi circa la fattibilità dell'intervento. A tale proposito si segnala che in merito all'iter autorizzativo (da intendersi separato rispetto al presente procedimento), necessario per la sdemanializzazione del tratto di canale, dovranno essere contattati i seguenti Uffici competenti: Genio Civile Litorale Veneto, Consorzio di Bonifica Piave e Consorzio Veneto Orientale e non da ultimo l'Ispettorato di Porto in quanto trattasi di canale navigabile.

Per quanto riguarda la passerella ciclo-pedonale prevista sul fiume Sile, si prende atto di quanto dichiarato nella documentazione integrativa, ovvero che tale opera risulta stralciata nella fase attuale e dunque non facente parte del presente Accordo di Programma.

Infine, relativamente ai mappali così individuati:

Comune: Roncade - Foglio: 60 - Mappali: 64, 218 e

Comune: Roncade - Foglio: 59 - Mappali: 97,

e sentito il parere dei Consorzi di bonifica sopra richiamati, nulla osta per quanto di competenza all'utilizzo finalizzato ad una successiva alienazione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Adriano Camuffo

P.O. Opere idrauliche-coordinamento Ing. A. Morandi

Per informazioni:

P.Ed. Marzia Boscolo Sale

Tel. 041-2795632

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041.279 5508/ 5516 - Fax 041.2794124

bacinolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it