



Data

06 LUG. 2018

Protocollo N° 287173 / 79.00.07

Class: 101.01.1

Prat.

Fasc.

Allegati

Oggetto: Variante n. 1 al P.I. del Comune di Codevigo.

Parere sulla Valutazione di compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.
(Variante scheda Intervento n. 42)

Al Genio Civile di Padova

e p.c. Al Comune di Codevigo
codevigo.it@cert.ip-veneto.net

Al Consorzio di Bonifica Bacchiglione
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Con la presente si dà riscontro alla richiesta del parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito:

- A. alla valutazione di Compatibilità idraulica allegata alla documentazione pervenuta con prot n. 145778;
- B. al parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione del 12/05/2018 prot.n. 5893 (ns. prot. 175448 del 14/05/2018.)

Considerato:

- che l'ambito per il quale si prevedono futuri sviluppi dell'urbanizzazione si trova in un' area per la quale possono individuarsi vari gradi di sofferenza idraulica, nella classificazione dei P.A.I.;
- che la variante prevede la formazione di una nuova area a servizi su una superficie di 8.436 m² ed un ampliamento dell'attività esistente su una superficie di 8.782 m²,

si esprime **parere favorevole** allo studio di compatibilità idraulica relativo alla variante n.1 del Piano degli Interventi con riferimento alla sola **scheda di intervento n. 42** in quanto di cui competenza , **raccomandando l'adozione delle seguenti prescrizioni:**

1. poiché l'ambito è classificato come :

- a) Aree "P1" pericolosità moderata (Area soggetta a scolo meccanico) nel PAI del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna e Venezia,

prima di ogni intervento o trasformazione territoriale siano definite e realizzate adeguate misure di **mitigazione**; in particolare sia da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione d'edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 – 50 cm rispetto al piano campagna.

- 2. siano altresì realizzati, quali misure **compensative** necessarie per assicurare l'invarianza idraulica, i volumi d'invaso indicati nello studio di compatibilità riportati a pag. 57 (Tabella invarianza idraulica intervento n. 042) , 502 m³/ha da considerarsi - allo stato attuale delle verifiche - come valori minimi necessari.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Via Longhena,6 - 30175 Marghera (VE) – Tel. 041.279 5508 – 5516 – 5774 – 5796 - Fax 041.2794124
operativa@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si ricorra a pavimentazioni drenanti. Si dovranno inoltre verificare l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
4. siano recepite le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nelle valutazioni tecniche di cui al punto **B)** della presente nota, laddove non in contrasto con le presenti;

Per quanto attiene lo scarico delle acque dell'area n. 42, eventuali opere di restituzione o interventi in prossimità di argini, sponde o riguardanti il canale Novissimo, devono essere autorizzati dalla Scrivente Direzione, previo parere (su progetto) della C.T.R.D. di Venezia.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità del Piano degli Interventi con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella Variante in oggetto, né sostituisce le responsabilità del progettista incaricato.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Salvatore Patti

Ufficio Opere idrauliche – coordinamento
Responsabile: Ing. Alessandro Morandi Tel. 0412795685
Referente: Geom. Marco Paglia Tel. 0412794152

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) – Tel. 041.279 5508 – 5516 – 5774 – 5796 - Fax 041.2794124
operativa@pec.regione.veneto.it