



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **23 LUG. 2018** Protocollo N° **308272** / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di CODEVIGO (PD) Variante n.1 al Piano degli Interventi
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Al comune di Codevigo
codevigo.it@cert.ip-veneto.net
e p.c. Alla Direzione Operativa
SEDE

Alla U.O. Urbanistica

Alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
provincia.protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Consorzio di Bonifica Bacchiglione
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 4361 del 17/04/2018;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione N. 6893 DEL 12/05/2018 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota n. 287179 del 06.07.2018 della Direzione Operativa competente per la variante puntuale identificata con il n. 42 parte del Canale Novissimo, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

X Il Direttore
dott. ing. Fabio Galiazzo -
ing. Raffaele Ferrari

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663

P.O. opere idrauliche I: *ing. Alessandra Tessorollo*

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624

geniocivilepd@pec.regione.veneto.it