

Sede legale: Via Palladio, 124 – Fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)
Tel. 0445/350142 - Fax 0445/357665

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D
35100 Padova
Tel. 049/8947511 - Fax 049/8947555

Prot. n. 1260/FC/mp

Li, 30 ottobre 2017

Posta Elettronica Certificata

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Comune di Thiene (VI)
PEC: thiene.comune@pec.altovicentino.it

e p.c. Spett.le
A.V.S. S.p.A.
PEC: avsspa@legalmail.it

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 - Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato denominato Stazione” nel Comune di Thiene (VI) – Trasmissione parere.

In riferimento alla nota della Regione Veneto prot. n. 430495 del 16.10.2017, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1218 del 20.10.2017, con la quale si richiede un parere allo scrivente Ente in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano in oggetto, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dallo scrivente.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare di **non condividere** la proposta di smaltire le acque bianche meteoriche prodotte attraverso pozzi perdenti (così come riportato a pag. 17 della “Relazione di Progetto”), in quanto il Comune di Thiene rientra in parte all'interno dell'acquifero indifferenziato; pertanto, si ritiene che la scelta ottimale da adottare per lo smaltimento delle acque bianche meteoriche prodotte, sia il collegamento delle stesse a corsi d'acqua superficiali (rogge o fossati) al fine di preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento dirette nel sottosuolo.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

F.F. IL DIRETTORE
ing. Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

“Adempimenti ex artt. 4 e 5 Legge 241/90”
F.F. Direttore: Ing. Francesco Corvetti
Istruttoria a cura dell'U.O. n. 2 “Progetti e Studi”
Responsabile del procedimento: ing. Francesco Corvetti
Tel. 049/8947514– Fax 049/8947555

Codice Fiscale 02850670247
Indirizzo Internet: <http://www.atobacchiglione.it> - e-mail: segreteria@atobacchiglione.it
P.E.C.: atobacchiglione@legalmail.it