

Prot. n° 8255A 2017/UB

Venezia, 27 dicembre 2017

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le Comune di Preganziol

protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it

e p.c. **Spett.le Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

consigliodibacinolv@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al piano degli interventi n° 5 del Comune di Preganziol (TV) - via Fiandre.

Richiesta parere.

In merito alla nota della Regione Veneto n. 508226 del 5.12.2017, con la presente si comunica che la zona è servita da una condotta di rete d'acqua potabile DN 80 mm e da collettori di fognatura nera DN 200 mm.

Si precisa che secondo quanto emesso dalla Provincia di Treviso con DDP 145/2017 prot. n. 28850 del 04/04/2017, ad oggi permane il divieto di effettuare nuovi allacciamenti alla rete fognaria afferente al depuratore di Preganziol. Per quanto anzidetto, il presente parere favorevole viene reso a condizione che la rete fognaria di progetto venga collegata alla rete Comunale esistente e chiusa mediante installazione di una flangia cieca, che verrà rimossa dalla scrivente non appena verrà revocato il divieto di cui sopra.

Considerato che il Comune di Preganziol autorizzerà provvisoriamente lo scarico dei reflui dell'insediamento di progetto in corpo idrico superficiale, in seguito a istruttoria e parere tecnico definitivo emessi da Veritas, si chiede che lo stesso Comune fornisca preliminarmente indicazioni al lottizzante circa la tipologia di trattamento da prevedere (singolo per ciascuna unità oppure centralizzato).

Si resta a Vostra disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato

