

VERITAS SPA



Ufficio Protocollo Venezia  
Nr. 0064191 Data 12/09/2018  
Tit. SD Partenza

Trasmessa pec: [coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)  
[consigliodibacinolv@pec.it](mailto:consigliodibacinolv@pec.it)  
[protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it)

'FV/fv 

San Donà di Piave, 12 SET. 2018

Ufficio: Direzione S.I.I. Area Est

Spett.le REGIONE DEL VENETO  
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV  
Calle Priuli, 99  
30121 - VENEZIA

e p.c. CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA  
Via G. Pepe, 102  
30172 VENEZIA MESTRE

COMUNE DI CESSALTO  
P.zza Martiri della Libertà, 3  
31040 CESSALTO - TV

OGGETTO: D.Lsg. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la Variante normativa al PAT del Comune di Cessalto (TV) - Parere

Con riferimento alla nota del 13/08/2018 prot. 337000 di codesta Regione e alle trasformazioni e/o ampliamenti degli insediamenti previste dalla variante al PAT in oggetto, si conferma che la zona di intervento risulta servita da reti idriche e fognarie, ma potrebbe rendersi necessario l'adeguamento delle reti esistenti. Pertanto ogni singolo intervento di dettaglio dovrà essere valutato da questa Azienda secondo le procedure di seguito indicate:

- **Acquedotto:** i nuovi/modificati fabbricati potranno essere allacciati secondo le disposizioni tecniche di questa Azienda. I dettagli esecutivi potranno essere forniti a seguito di apposita domanda del proponente. Successivamente potrà essere fatta richiesta di attivazione dei contratti di fornitura presso il ns. ufficio utenti. Qualora la richiesta della fornitura sia superiore alle disponibilità della rete idrica le nuove utenze dovranno dotarsi di idoneo impianto autoclave con serbatoio di accumulo.
- **Fognatura:** i nuovi/modificati fabbricati dovranno essere collegati alle reti fognarie esistenti secondo un progetto predisposto da professionista specializzato, previo parere di questa Azienda, nel caso debbano essere realizzate nuove condotte

pubbliche. Per attivare lo scarico dovrà in ogni caso essere predisposta apposita pratica presso il ns. ufficio utenti con rilascio di autorizzazione allo scarico secondo tipologia del richiedente. Si ricorda che le reti fognarie dovranno essere di tipo separato, e che questa Azienda è competente solo per le reti fognarie nere, salvo dare indicazioni di massima anche per le reti bianche, che sono però di esclusiva competenza del Comune di Cessalto.

- Tutti gli oneri di realizzazione delle opere sono a carico del richiedente.
- Depurazione: si evidenzia che è in corso l'iter per la realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento del depuratore di Cessalto, al quale attualmente non possono essere collegate nuove utenze, secondo disposizioni della Provincia di Treviso; si presume che l'ampliamento possa essere completato entro il 2020.

Nel rispetto delle indicazioni suddette, si ritiene che non vi possano essere effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto per gli aspetti di competenza di questa Azienda relativamente al Servizio Idrico Integrato. Si esprime pertanto parere favorevole.

Distinti saluti

- Ing. Simone Grandin -  
DIRETTORE S.I.I. AREA EST

