



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
TREVISO

*Ufficio Prevenzione Incendi*

*via S. Barbara n° 5 – 31100 Treviso, telefono 0422/358.127 – 128 – 129. Fax 0422 358175  
P.E.C. [com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it)*

TRASMESSO VIA PEC

Alla REGIONE DEL VENETO

*All'att.ne del Dott. Gedol. Corrado Soccorso*

**Oggetto:** Verifica assoggettabilità seconda variante in ampliamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio industriale Ditta Tris Otiica Srl – Comune di Segusino – Richiesta parere - PRAT. VV.F. 72262

Si riscontra la nota pari oggetto prot. 369913/7900020100 del 04.09.2017 con la quale codesto Ufficio chiede un parere in merito all'argomento in oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Comando con nota prot. n. 14556 del 02.08.2017, che si allega in copia, ha approvato un progetto di ampliamento per la ditta in oggetto.

Si fa presente, inoltre, che qualora i lavori in oggetto fossero diversi da quelli approvati da codesto Comando, la Ditta dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del sopra citato D.P.R., allegando la documentazione tecnica di cui al D.M. 07.08.2012.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per Il Comandante Prov.le  
(Michele)  
D.V.D. Giuseppe Quinto

*Uff.Prev/S.C.*

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE)



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
TREVISO

*Ufficio Prevenzione Incendi*

*via S. Barbara n° 5 – 31100 Treviso, telefono 0422/358.127 – 128 – 129. Fax 0422 358175  
P.E.C. [com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it)*

TRASMESSO VIA PEC

Alla REGIONE DEL VENETO

*All'att.ne del Dott. Gedol. Corrado Soccorso*

**Oggetto:** Verifica assoggettabilità seconda variante in ampliamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio industriale Ditta Tris Otiica Srl – Comune di Segusino – Richiesta parere - PRAT. VV.F. 72262

Si riscontra la nota pari oggetto prot. 369913/7900020100 del 04.09.2017 con la quale codesto Ufficio chiede un parere in merito all'argomento in oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Comando con nota prot. n. 14556 del 02.08.2017, che si allega in copia, ha approvato un progetto di ampliamento per la ditta in oggetto.

Si fa presente, inoltre, che qualora i lavori in oggetto fossero diversi da quelli approvati da codesto Comando, la Ditta dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del sopra citato D.P.R., allegando la documentazione tecnica di cui al D.M. 07.08.2012.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Per Il Comandante Prov.le  
(Michele)  
D.V.D. Giuseppe Quinto

Uff.Prev/S.C.

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE)



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TREVISO

*"Incede per Ignes"*

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

Alla Ditta TRIS OTTICA SRL  
Via della Centa, 21  
Comune 31040 SEGUSINO (TV)

Al Comune di SEGUSINO (TV)

**OGGETTO:** Comune di SEGUSINO (TV) – Pratica n°72262 rif. Prot. 127444 del 4/7/2017  
Ditta TRIS OTTICA SRL - Via della Centa 21 - Valutazione di un progetto per ampliamento stabilimento di produzione occhiali con deposito di materiale plastico superiore fino a 50000 kg ( att 54/C-44/B DPR 151/2011 )

In relazione alla domanda di parere di conformità sopra emarginata si comunica che la documentazione progettuale, prodotta ai sensi del D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, risulta

**conforme alla normativa vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi**

con le seguenti prescrizioni :

1. Sia realizzata una uscita di sicurezza diretta all'esterno di larghezza non inferiore a 0,90 mt nel locale buratti al piano terra.
2. Sia realizzata una seconda uscita di emergenza di larghezza non inferiore a 1,20 mt con scala esterna al 1- 2 piano locali confezionamento e magazzino per evitare percorsi unidirezionali ed unica uscita a servizio del comparto in conformità DM 10/3/1998 .

siano osservate le precedenti prescrizioni di cui al parere prot n. 13195 del 24/08/2016 .

Anche per quanto non espressamente rilevabile dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici prodotti, l'attività sia realizzata nel rispetto della vigente legislazione in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 ed all'allegato IV al D. Lgs 81/2008.

Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, codesta ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** per le attività si cui all'Allegato I al D.P.R. 151/11, unitamente alle dichiarazioni e certificazioni, redatte secondo la modulistica di cui al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

IL RESPONSABILE dell' ISTRUTTORIA TECNICA

Il Funzionario  
(Guidotti)

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo  
dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

Per IL COMANDANTE PROV.LE

(Michele)  
( DVD Ing Quinto)

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE