



Distretto Asolo
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica
Via Dante Alighieri, 12 – 31044 – Montebelluna (TV)
Pec: sanita.umana.ulss8@pecveneto.it

Montebelluna, 29 MAR. 2017

Prot. 58631

Trasmissione a mezzo informatico

Al Dott. Geol. Corrado Stocco
Direttore U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di Vedelago (TV)
comune.vedelago@pecveneto.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di una scuola primaria con palestra polivalente con contestuale adozione di variante al PAT e al PI vigente del Comune di Vedelago. Rilascio parere.

Con riferimento alla nota della S.V. prot.n. 1165 del 17.01.2017 acquisita al prot. n.13278 del 24.01.2017, il Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario, alla variante presentata, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati, e con le seguenti prescrizioni relativamente al progetto preliminare:

- dovrà essere garantita una distanza di sicurezza degli edifici di progetto dagli assi viari di grande traffico;
- dovranno essere garantiti adeguati percorsi pedonali, piste ciclabili e spazi verdi per promuovere l'attività motoria;
- dovranno essere evidenziate le soluzioni urbanistiche adottate per la prevenzione degli incidenti stradali nella fase di accesso e sosta;
- per l'allontanamento del gas Radon in tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere previsti adeguati vespai, o equivalenti tecniche costruttive cautelari indicate dal Comune, per i locali a contatto con il terreno. Tali accorgimenti vanno estesi agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra,

Distinti saluti.

Il Direttore
Servizio Igiene e Sanità pubblica
Dr.ssa Paola Corziali

Resp. istruttoria
Dr. Gianluigi Lustro Tel. 0423.614716
Resp. del procedimento
Dr.ssa Paola Corziali Tel. 0423/614716