



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

mosolespa@pec.it

e, p.c.

Spett.le REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzata Commissione VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priula, 99
310121 VENEZIA (VE)

Ditta MOSOLE S.p.A.
Via Molinetto, 47
31010 SALETTO DI BREDÀ DI PIAVE (TV)

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante al piano urbanistico attuativo denominato "Le Bandie" nel Comune di Spresiano (TV).
PARERI PRELIMINARI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

Con riferimento alle note in data 07/08/2017, Prot. n. 340636, relativa all'oggetto, si conferma quanto già espresso con i pareri rilasciati in sede di conferenza dei Servizi, rispettivamente in data 05/12/2017 e 29/05/2017, relativamente alla procedura di Project Financing per la realizzazione del Velodromo previsto dalla legge n. 244/2007 - Approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore – POOL ENGINEERING S.R.L., e precisamente:

Visti gli elaborati di progetto, ed in particolare la Relazione illustrativa del Progetto Preliminare riguardo la disponibilità dei pubblici servizi e relativi allacciamenti, si evidenzia:

- **Per il Servizio Acquedotto:** la condotta esistente lungo Via Vittorio Veneto in acciaio DN100 è un terminale di un tratto di rete e quindi non all'interno di una rete chiusa ad anello. In relazione a ciò, come già comunicato con i precedenti pareri non è possibile rilasciare un parere definitivo in quanto è indispensabile acquisire in via preliminare i dati di fabbisogno idrico necessario per la nuova struttura al fine di definire gli eventuali interventi necessari per poter fornire l'approvvigionamento idrico richiesto. Infatti per garantire una adeguata fornitura potrebbe essere necessario realizzare un nuovo collegamento con la rete di Villorba per un tratto di almeno 700 m, oltre ad un eventuale potenziamento anche verso nord lungo la stessa Via Vittorio Veneto.
- **Per il Servizio Fognatura nera:** l'area interessata dall'intervento non risulta attualmente servita da rete di fognatura nera essendo il terminale più vicino a circa 900 m e ad una quota superiore a quella dell'area interessata che necessita il sollevamento dei reflui prodotti. Andrà quindi studiata una soluzione idonea per permettere un adeguato smaltimento delle acque nere provenienti dall'area in questione.

Si evidenzia inoltre che attualmente vige comunque il blocco allo scarico in fognatura nera in attesa del completamento dell'ampliamento dell'impianto di depurazione centralizzato sito in Comune di Carbonera.

Infine, in merito a quanto descritto nella sezione "B2 Smaltimento acque meteoriche", è vietato lo scarico in fognatura nera delle acque meteoriche e qualsiasi connessione con l'impianto di smaltimento delle stesse, pertanto per quanto riguarda modalità, prescrizioni, autorizzazioni e/o permessi, sia per l'impiantistica interna che per eventuali opere esterne su suolo pubblico, la S.V. dovrà rivolgersi all'ufficio preposto del Comune, oppure al relativo Ente competente.

Pertanto in questa fase, in assenza dei requisiti soprariportati, non è possibile esprimere un parere compiuto sulle modalità di fornitura dei servizi di acquedotto e fognatura per il nuovo insediamento.

Distinti saluti.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Il Dirigente

Ing. Roberto Girasole

Firma Digitale



28/08/17 - 15.53

Servizio Acquedotto – il Tecnico: G. Pozzobon
Servizio Fognatura – il Tecnico: L. Campagnaro

Verificato: verificato Responsabile Acquedotto Area Centro-Est: V. Cavarzan
Verificato: verificato Dirigente settore Fognatura: M. Sabbadin

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00