

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0000822/URB

FASCICOLO 450

Venezia, 12 MAR. 2018

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante, tramite procedura SUAP, allo strumento urbanistico generale per la richiesta di eseguire un edificio produttivo della ditta Carniello s.r.l. nel Comune di Altivole (TV). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 - VENEZIA

[invio tramite pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Alla Ditta Carniello s.r.l.

[invio tramite pec: carniellosrl@pec.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 55416/C101 del 13.02.2018 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato in oggetto rappresentando, in via preliminare, che la scrivente non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Va premesso che in relazione all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 294 del 25.10.2016, a far data dal 17.2.2017, le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali sono state soppresse.

Tale Decreto ha dato l'avvio alla riforma prevista dal D.Lgs 152/2006 (sostituito dall'art. 51 comma 1 della L. 221 del 28.12.2015) il quale disciplina la riorganizzazione delle Autorità di bacino (costituite ai sensi della L. 183/1989) facendole conferire nelle Autorità di bacino distrettuali.

A tal fine le funzioni finora svolte dalla Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene) sono state trasferite alla costituenda Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

La richiesta in oggetto ricade all'interno del bacino idrografico scolante nella Laguna di Venezia, per il quale la Direzione Difesa del Suolo di Codesta Regione, che finora ha svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, ha predisposto il relativo *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*.

Dalla consultazione di tale Piano e del *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr www.alpiorientali.it - PGRA tav. M07) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note derivanti dalla rete idraulica principale, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

Si rappresenta infine che il Rapporto Ambientale preliminare sostiene (cfr pag. 50) che il coefficiente udometrico non cambia in relazione alla trasformazione d'uso del suolo.

Da una verifica effettuata si segnala che il corrispondente volume sembra invece ampiamente sottostimato.

Si consiglia pertanto un'approfondita revisione delle valutazioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento

Francesco Baruffi - francesco.baruffi@adbve.it - 041.714444

Responsabile dell'istruttoria

Giorgio Gris - giorgio.gris@adbve.it - 041.3095902

GG/gg VdA_Altivole_Carniello