

VERITAS SPA



Ufficio Protocollo Venezia
Nr. 0046806 Data 28/06/2018
Tit. SD Partenza

Trasmessa pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
consigliodibacinolv@pec.it
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it

___/FV/fv

San Donà di Piave, 28 GIU. 2018

Ufficio: Direzione S.I.I. Area Est

Spett.le REGIONE DEL VENETO
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Calle Priuli, 99
30121 - VENEZIA

e p.c. CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Via G. Pepe, 102
30172 VENEZIA MESTRE

COMUNE DI ERACLEA
P.zza aribaldi, 54
30020 ERACLEA

OGGETTO: D.Lsg. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la Variante al Piano Urbanistico Attuativo di Valle Ossi nel Comune di Eraclea - Parere

Con riferimento all'oggetto e alla nota del 12/06/2018 prot. 222583 di codesta Regione, premesso che l'A.S.I. SpA è stata incorporata in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. a far data dal 01/11/2017, si comunica quanto segue:

- Acquedotto: la zona di intervento dovrà essere servita da nuove condotte idriche e relativi allacciamenti di utenza, secondo le disposizioni tecniche di questa Azienda. I dettagli esecutivi potranno essere forniti a seguito di apposita domanda del proponente che fornisca con precisione, supportata da adeguata documentazione tecnica (disegni editabili derivanti da rilievi), quantità e caratteristiche delle utenze richieste, anche con cronologia di realizzazione; sarà comunque facoltà di questa Azienda individuare progetto delle opere da realizzare e punti di consegna della fornitura, in base a criteri di utilità pubblica delle opere; per le condutture in gestione a questa Azienda ma realizzate in proprietà privata, dovrà essere costituita apposita servitù di acquedotto. Successivamente potrà essere fatta richiesta di attivazione dei contratti di fornitura presso il ns. ufficio utenti. Qualora la richiesta della fornitura sia localmente superiore alle disponibilità della rete idrica (es: fabbricati multipiano) la nuova utenza dovrà dotarsi di idoneo impianto autoclave con serbatoio di accumulo.

Si evidenzia inoltre che:

- Oltre al potenziamento dell'impianto esistente con costruzione di un nuovo serbatoio di accumulo, sarà necessario potenziare il pompaggio esistente; sarà

pertanto necessario che il richiedente contribuisca per la quota di competenza a detto potenziamento;

- o La superficie di servitù della condotta esistente DN400 dovrà essere scevra da costruzioni e piantumazioni ad alto fusto, e sgombra (anche da depositi temporanei) per consentire eventuali operazioni di manutenzione della condotta in caso di rotture. A tal proposito si evidenzia che questa Azienda non risponderà per danni a persone e cose causati per fuoriuscite di acqua dovute alle possibili rotture suddette, visto che la proposta di A.S.I. SpA di sostituzione della condotta con nuova tubazione è stata scartata dai progettisti.
- Fognatura: visto il progetto e le fognature previste, dotate di impianto di depurazione finale, con un sistema completamente di tipo privato, il parere sulle opere non è di competenza di questa Azienda. Piuttosto si rileva una incongruenza tra le relazioni, dove il depuratore è previsto "immediatamente a nord del depuratore esistente", e le planimetrie, che lo posizionano a Ovest del depuratore comunale esistente. In caso fosse invece necessario collegare una parte delle utenze alle fognature pubbliche esistenti su via dei Pioppi, il richiedente dovrà presentare un progetto di fognatura nera redatto da tecnico competente, da sottoporre ad approvazione di questa Azienda. In tal caso le utenze successivamente collegate dovranno ottenere autorizzazione allo scarico prima di attivare l'utenza.
- Tutti gli oneri di realizzazione delle opere sono a carico del richiedente.

Nel rispetto delle indicazioni suddette, si ritiene che non vi possano essere effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto per gli aspetti di competenza di questa Azienda relativamente al Servizio Idrico Integrato. Si esprime pertanto parere favorevole.

Distinti saluti

- Ing. Simone Grandin -
DIRETTORE S.I.I. AREA EST

