



Data **4 SET. 2018** Protocollo N° **359434** / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter. L. 241/1990 per approvazione Accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 L.R. 11/2004 convocata per il 20/09/2018 – proposta dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Alla Città di Piazzola sul Brenta
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. al Consorzio di Bonifica Brenta
consorziobrenta@legalmail.it

Con riferimento alla richiesta della Città di Piazzola sul Brenta n. 0011814 del 31.07.2018 del parere sulla compatibilità idraulica si comunica quanto segue.

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata dalla Città di Piazzola sul Brenta con note del 31/07/2018 prot. n. 0011814, del 14.08.2018 prot. n. 0012508 e del 27.08.2018 prot. n. 0012892;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Brenta.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: geol. Ilaria Maurizio 049-8778663
P.O. opere idrauliche 1: ing. Alessandra Tassarollo
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it