



NOTE:

STAMPATO DA:

franco



SCALA: 1:1000

DATA: 12/10/2018

ETRA S.P.A.



Protocollo Generale
Nr.0098134 Data 22/10/2018
Tit. # P - STP



ETRA

Futuro sostenibile

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 – VENEZIA
c.a. dott. Corrado Soccorso
Trasmessa via pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Ditta Proponente CAROLO LUIGI
c/o Tecnico incaricato
Roberta Meneghini
Trasmessa via pec:
r.meneghini@epap.conafpec.it

e p. c.
Spett.le
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Trasmessa via pec:
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la realizzazione di un edificio di culto denominato "sala del regno dei testimoni di Geova" nel Comune di Piazzola sul Brenta (codice univoco UFFICIO 5EHB4N).

Premesso che

Facciamo seguito alla richiesta del Comune di Piazzola sul Brenta avente ad oggetto: "avviso di avvenuto deposito e pubblicazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2004". Proposta presentata della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

L'intervento appare fattibile, tenendo conto che:

- In via Isola a Piazzola sul Brenta, nelle adiacenze del lotto in questione, è già attivo il servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura);
- È possibile garantire anche il servizio antincendio mediante alimentazione a vasche di accumulo predisposte dall'utenza;
- Il fronte strada del lotto ha attivo il servizio di fognatura ma, trattandosi di condotta in pressione, l'eventuale allaccio potrà essere effettuato solamente mediante percorrenza in strada sino al sollevamento esistente posto a circa ml 125.
- È sufficiente presentare regolare richiesta, con congruo anticipo, con oneri a carico del richiedente, nelle seguenti modalità:
 - ⇒ rivolgendosi c/o presso tutti gli sportelli ETRA (Cittadella o Rubano),
 - ⇒ oppure inviando la necessaria documentazione:
 - Via email all'indirizzo info@etraspa.it
 - ovvero, via posta all'indirizzo: ETRA S.p.A. Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella.



**ETRA**

Futuro sostenibile

Come da estratto cartografico allegato, **la condotta idrica esistente è ubicata nel lotto su tutto il fronte stradale** e, trattandosi di condotta in MCA, materiale particolarmente fragile in caso di carichi accidentali, vibrazioni, manomissione del letto di posa, ogni operazione, anche superficiale, deve essere condotta con molta cura.

La realizzazione del nuovo accesso, nonché del parcheggio e la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi devono essere pianificati con la dovuta attenzione e precisione.

A riscontro della richiesta pervenuta dalla Regione Veneto con nota del 09.10.2018 prot. 408814 (assunta a Ns. prot. 93962 del 10.10.2018) si esprime il seguente parere:

Per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi) del ciclo idrico integrato, hanno a Ns avviso, un impatto trascurabile, infatti, le opere del ciclo idrico integrato saranno di norma realizzate su suolo destinato a viabilità e saranno realizzate in adempimento al Regolamento del Servizio Idrico e Fognario del Consiglio di Bacino Brenta.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

**SERVIZI DI INGEGNERIA
IL PROCURATORE SPECIALE**

(Ing. Alberto Liberatore)

Allegato estratto SIT

Referente: Franco geom. Tomasello - Etra S.p.A. sede di S. Giorgio d. P. (PD) via Del Santo, 55 - telefono 049 8098548, fax 049/8098701, f.tomasello@etraspa.it.

Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei
Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
(Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. V1 03278040245
R.E.A. di V1 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it



UNI EN ISO 9001: 2008
SGQ Certificato n. 624