

Prot. n° 85883/218/ (UB)

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Venezia, 30/11/2018

Spett.le

Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

sit@consigliodibacinolv.gov.it

e p.c. **Comune di Campagna Lupia**

campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi per il Piano Urbanistico Attuativo denominato “La Stella” nel Comune di Campagna Lupia.

Con riferimento alla Vs. nota del 20/11/2018 n. 472801 di protocollo, esaminata la documentazione allegata, con la presente si esprime **parere favorevole**.

Si allega inoltre ns. Parere del 05/02/2018 n. 9474/2018 di protocollo trasmesso al Comune di Campagna Lupia in merito all'intervento.

Distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas

Prot. n° 9474/2018 (UB)
DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Venezia, 5 febbraio 2018

Spett.le
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Via Repubblica, 34/36
30010 Campagna Lupia (VE)
Alla c.a. Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Rorberi

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo "La Stella" n° 404.
Conferenza dei servizi semplificata. P.U.A. 2/2017 prot. 0011847/2017. Parere.

Con riferimento alla nota del Comune di Campagna Lupia n. 11847 del 10/01/2018, con la presente si esprime **parere favorevole**.

Il parere sull'estensione della rete idrica all'interno del piano è subordinato al rispetto delle condizioni che verranno espresse dalla Direzione Acquedotti di Veritas SpA a seguito di richiesta di preventivo.

La richiesta, inoltrata direttamente dal promotore od, in alternativa, dal tecnico incaricato, dovrà essere accompagnata da una relazione sul fabbisogno di ciascun lotto in base alla destinazione d'uso prevista e da una planimetria con lo schema della rete acquedottistica ipotizzata. Lo schema, analogamente a quanto rappresentato nella tavola di progetto n. 08, dovrà individuare il tracciato di posa della condotta principale, il numero e la posizione degli stacchi ai lotti e degli idranti stradali secondo le prescrizioni del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Alla richiesta di preventivo, la Direzione Acquedotti di Veritas SpA risponderà con: la planimetria di progetto conforme alle prescrizioni costruttive ed alle esigenze tecniche del gestore, il computo metrico estimativo, il preventivo di spesa, le indicazioni con le modalità esecutive ed il parere positivo espresso sul progetto redatto. Le opere verranno successivamente realizzate da Veritas SpA.

È opportuno che la progettazione dei futuri interventi diretti preveda un impianto di autoclave con accumulo idrico per gli edifici residenziali di altezza superiore ai 3 piani o per i fabbricati che verranno dotati di impianto antincendio.

La rete di fognatura nera potrà essere realizzata dalla committenza contestualmente alle opere di urbanizzazione e previo rilascio del parere di conformità da parte di Veritas SpA. Per ottenere detto parere dovrà essere presentata apposita domanda corredata degli elaborati di progetto della rete della fognatura nera.

Distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato

