




TAVOLA : AS-BUILT IMPIANTO GEOTERMICO DISTRIBUZIONE			ELABORATO : 11/005 IDR01	
TIMBRO e FIRMA :				
SCALA : /	DATA: 07/09/2017	TAV. IDR01		
PROGETTISTA :				
REVISIONI:	1° 07/09/11	2°	3°	4°
				5°




DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE RAUTHERMEX Ø 40



SEZIONE DI SCAVO CON 36 TUBAZIONI



SEZIONE DI SCAVO CON 18 TUBAZIONI



TUBAZIONI INTERRATE PER COLLEGAMENTI
DI FUTURA INSTALLAZIONE

COLLETTORE GEOTERMICO REHAU

POMPA GEOTERMICA

TUBAZIONI A VISTA PER COLLEGAMENTI
DI FUTURA INSTALLAZIONE

GRUPPO FRIGO

GIARDINO
IUAV

ASILO NIDO IUAV

GIARDINO CASA PALMA
ASILO NIDO IUAV

LEGENDA

- Sonda Geotermica PE100 4x32 SDR 11 REHAU
della lunghezza di 40 mt. con brevetto
europeo doppio U
a norme DIN 8074 e DIN 8075
- Tubazione mandata sonda PE-Xa DN 40 Isolata REHAU
- Tubazione ritorno sonda PE-Xa DN 40 Isolata REHAU