



U0003705/17



da citare sempre nella risposta

Il

Spett.le

REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Commissioni Valutazioni

Unità Organizzativa Commissioni

VAS VINCA NUVV

PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

p.c Spett.le

COMUNE di COSTERMANO

Piazza Ferrario, 1

37010 COSTERMANO (VR)

PEC: comunecostermano@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato “BIGATELLO” in località Baesse nel Comune di Costermano del Garda.

Parere AGS.

Rif. prat. LO17_CO01 (da citare nella corrispondenza)

In relazione alla Vs. richiesta del 20/04/2017 prot. n. 157103 tendente ad ottenere il parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano in oggetto, con la presente si comunica che:

- Il sito individuato per il P.U.A. “BIGATELLO” non rientra nelle perimetrazioni degli agglomerati così come definito dalla DGR 1955/15;
- Che l’urbanizzazione può essere allacciata alla rete idrica/fognaria esistenti in Via Stazione mediante un estensione rete lungo Via Casetta.

AGS si riserva di esprimere un parere tecnico per poter procedere al rilascio del nulla osta per la realizzazione delle reti idriche/fognarie previo presentazione di un “Progetto Definitivo”, corredato della seguente documentazione:

- Relazione tecnica (con descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione della rete idrica/fognaria, n. abitanti insidiabili, dimensionamento delle condotte);
- Planimetria della rete idrica, della rete acque nere e bianche di progetto;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

- Profilo longitudinale della rete acque nere;
- Particolari costruttivi della rete idrica/fognaria.

Il personale tecnico rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Con i migliori saluti.

UT/ML/ml
Reordin

IL DIRETTORE TECNICO

(ing. Paolo Rizzato)

