



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. Iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas

Prot. n° 55294 (UB)  
*Da citare sempre nella risposta*

Dolo, 31 agosto 2017

SEDE OPERATIVA DI SCALTENIGO

Tel. 800.466.466

Fax 0417291919

E-Mail [siiscaltenigo@gruppoveritas.it](mailto:siiscaltenigo@gruppoveritas.it)

PEC [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)

Spett.le

**Regione Veneto**

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA

NUVV

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

[sit@consigliodibacinolv.gov.it](mailto:sit@consigliodibacinolv.gov.it)

e p.c. le ditte proprietarie

**Gambato Luca**

Via Guardiana, 21

30031 Dolo (VE)

**Carraro Monica**

Via Guardiana, 21

30031 Dolo (VE)

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – come modificato dal D.Lgs. 4/2008**

**Verifica di assoggettabilità per piano di recupero “Via Guardiana” Zona C1/78 area di degrado del PRG in Via Guardiana – ditte: Gambato Luca e Carraro Monica.**

Con riferimento alla nota della Regione Veneto n. 340975 del 07/08/2017, esaminata la documentazione di progetto, con la presente si esprime **parere favorevole** previe le verifiche che si riterranno opportune per l'adeguamento degli allacciamenti ai requisiti di progetto.

Riguardo all'approvvigionamento di acqua potabile si evidenzia che per gli edifici eccedenti i tre piani fuori terra, è consigliata l'installazione di un impianto autoclave con accumulo idrico. Tale accumulo deve essere calcolato considerando una dotazione non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dal singolo utente nelle 24 ore.

La rete della fognatura nera è presente nella zona, il nuovo fabbricato potrà essere allacciato allo stacco già predisposto a suo tempo per l'edificio esistente secondo il regolamento vigente.

Distinti saluti.

RESPONSABILE DIVISIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Ing. *Umberto Benedetti*

