

**SPETT.LE
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo de Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it**

**e per conoscenza
SPETT.LE AZIENDA AGRICOLA NICALÒ S.S.
c/o Studio Benincà
ambiente@pec.studiobeninca.it**

Pratica n. 0000238/17

DAF/sm/mf [Rif. Int.: 0009013/17]

Oggetto: D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PER IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO TRAMITE PROCEDURA SUAP. DITTA AZIENDA AGRICOLA NICALO' S.S. COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO (VR). COMUNICAZIONE PARERE DI COMPETENZA

IL DIRETTORE

- VISTA** la richiesta di parere in oggetto riportata, inoltrata dalla Regione Veneto al fine della Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo con ristrutturazione e cambio d'uso tramite procedura SUAP inoltrato dalla ditta AZIENDA AGRICOLA NICALO' SS per l'insediamento sito in località Maternigo nel comune di Mezzane di Sotto (VR);
- VISTA** la relazione di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.LGS 152/2006 e DGRV 1717/2013 predisposta dallo Studio Benincà dove si legge che "l'impianto di smaltimento dei reflui verrà tenuto separato da quello di smaltimento delle acque meteoriche. Le acque nere verranno convogliate in pozzetti di ispezione, mentre quelle gialle in pozzetti degrassatori, entrambe verranno convogliate in un pozzetto con sifone firenze, a seguire in una vasca imhoff, da cui raggiungeranno un filtro percolatore anaerobico a cui seguirà un eventuale sifone di cacciata e da qui raggiungeranno la trincea di sub-irrigazione, la cui lunghezza dipenderà dalla permeabilità del terreno, per lo smaltimento delle acque già depurate dal filtro."
- VISTO** che la zona oggetto dell'intervento di modifica non è servita da fognatura pubblica;

COMUNICA

- CHE** la ditta AZIENDA AGRICOLA NICALO' SS è esentata dall'obbligo dell'allacciamento alla fognatura ai sensi dell'art. 5 comma 1 Titolo 2 – Disciplina degli Scarichi in fognatura del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese.

*Il Direttore Amministrazione e Finanza
Andrea Guastamacchia*

(Documento firmato digitalmente)

Responsabile procedimento: Stefano Montefameglio tel. 045/8088527 - 045/8677708 e-mail: industriali@acqueveronesi.it