

Prot. n° 41450 /2017  
DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Trasmissione a mezzo PEC

Mestre, 26/06/2017

Spett.le  
REGIONE del VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
UO Commissioni VAS VINCA NUVV

Spett.le  
CONSIGLIO DI BACINO  
Laguna di Venezia  
c.a. Direttore Ing. Massimiliano Campanelli

e p.c. Spett.le  
ZENIT Srl

**Oggetto: verifica di assoggettabilità per la variante al Piano di Lottizzazione "C2/32" via Falcone e Borsellino nel comune di Mogliano Veneto.**

Con riferimento alla Vostra richiesta del 01/06/2017, prot. n° 216745, visionati gli elaborati presentati, per la parte relativa alle reti di fognatura: per potere esprimere un parere sulla possibilità di smaltimento delle acque nere generate dalla lottizzazione, si devono necessariamente acquisire ulteriori elementi quali lo schema della rete di fognatura nera, comprensivo di dettagli, il punto previsto di allaccio alla rete esistente e i carichi idraulici previsti.

Per la parte relativa alla rete di acquedotto: Via Falcone e Borsellino a Mogliano Veneto è servita dalla rete di acquedotto con una tubazione in polietilene d.e. 125 mm proveniente da via Marignana; restiamo in attesa dei valori del fabbisogno idrico per esprimere il parere.

Nessun parere si esprime sulla rete di acque bianche, che non rientra fra le competenze di gestione della scrivente.

Si resta a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti  
Direttore Servizio Idrico Integrato

