

Mogliano Veneto, 31/07/2017

Prot. n° 49378 2017/UB/sp/sb

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le
STUDIO RONCATO
Via Brenta n. 21/b
31030 Albaredo di Veduggio (TV)
c.a. Ing. Milko Roncato
milko.roncato@ingpec.eu

e p. c.

SPETT.LE
CITTA' DI MOGLIANO VENETO
Settore 2
Servizio e Sviluppo del Territorio
Arch. Silvana Sist
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

Spett.le
ZENIT Srl
Via Castellana, n.39/d
31100 Treviso
zenit@legalmail.it

Oggetto: Piano di lottizzazione Ambito C2/32 Via Falcone e Borsellino, Mogliano Veneto (TV). Trasmissione parere.

Con riferimento all'oggetto ed alla Vostra richiesta del 20/06/2017, acquisita al nostro prot. al n° 42506 il 29 giugno u.s., si esprime parere favorevole al progetto per quanto di competenza e si precisa quanto segue:

Parere acquedotto

La via Falcone e Borsellino è servita dalla rete di acquedotto con una tubazione in polietilene del diametro esterno di 125 mm. proveniente da Via Marignana; il contatore deve essere collocato in zona dedicata, accessibile e al di fuori della zona interdetta dal cancello, posizionato all'ingresso della lottizzazione.

Lo scarico di fine rete, esistente in Via Falcone e Borsellino ricadente nella zona interdetta, deve essere collocato all'esterno di questa.

Parere rete fognaria acque nere

Si precisa che la scrivente Società non è preposta al servizio di allontanamento delle acque meteoriche e pertanto il parere viene rilasciato per presa visione e con riferimento all'interferenza con la rete di smaltimento delle acque nere. In allegato alla presente, si invia copia degli elaborati grafici relativi all'intervento cui all'oggetto.

Si resta a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato

