



Titolo

Ulss 7

Azienda Ulss 7 Pedemontana
N. 0107706 U 28/11/2018



Al Direttore Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 - Cannareggio
Piazza II° Risorgimento, 6
30121 - VENEZIA
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p. c. Al Comune di GALLIO
gallio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Verifica di Assoggettabilità per la variante prima al primo piano degli interventi del Comune di Gallio (VI).

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti proposte di integrazione:

- 1) le nuove costruzioni residenziali e turistico-ricettive siano a debita distanza (almeno 50 m) da allevamenti, stalle e concimaie; medesimo rispetto di distanze deve valere anche nel caso di nuovi insediamenti ad uso stalla/allevamenti rispetto alle abitazioni esistenti;
- 2) nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni totali e, ove possibile, per le ristrutturazioni parziali, i locali con pavimento e/o pareti contro terra devono essere isolati dal terreno secondo le buone tecniche costruttive al fine di prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas risalenti dal sottosuolo (radon).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Regione del Veneto - Azienda ULSS n. 7

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Dr. Luigi Rossato

Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto n.1 di Bassano – Via Cereria n. 15 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Resp. del procedimento: dr. Luigi Rossato – telefono 0424 604455 – E-mail luigi.rossato@asl.bassano.it