



CANALI E ISOLAMENTI						
CONTESTO INSTALLAZIONE	"TIPO INSTALLAZIONE"	MATERIALE	NORMATIVE	TIPO GIUNTO	SPESORE	CODICE
Canali mandata interna	in controsoffitto	Acciaio zincato	ASAP A	2	10 mm	K350.R600.A01
Canali ripresa aria	in controsoffitto	Acciaio zincato	ASAP A	-	-	-
Canali mandata/ripresa aria	in cavedio	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A02
Canali mandata/ripresa aria	in nicchie (IFA Piano I)	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A03
Canali presa aria esterna	in nicchie (IFA Piano I)	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A02
Canali espulsione aria	in nicchie (IFA Piano I)	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A02
Canali presa aria esterna	in cavedio Piano I	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A02
Canali espulsione aria	in cavedio Piano I	Acciaio zincato	ASAP A	1	20 mm	K350.R700.A02
Canali espulsione aria WC	fuori percorsi	Acciaio zincato	ASAP A	No	No	-
Canali mandata/ripresa aria	Piano 3	Acciaio zincato	ASAP A	1	30 mm	K350.R700.A03
Canali presa aria esterna	Piano 3	Acciaio zincato	ASAP A	1	30 mm	K350.R700.A03
Canali espulsione aria	Piano 3	Acciaio zincato	ASAP A	1	30 mm	K350.R700.A03

Tipologia soluzione 1: investimento in materassino elastomerico e filtratura in FFP4i  
 Tipologia soluzione 2: investimento in materassino elastomerico