



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Protocollo in Uscita

Nr. 0019427/18 del 08/06/2018



000598641

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

Alto Trevigiano Servizi Srl

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

Spett.le REGIONE DEL VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzata Commissione VAS VINCA NUVV  
Palazzo Linetti - Calle Priula, 99  
310121 VENEZIA (VE)

[comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it](mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it) e p.c. COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)

**OGGETTO: Parere su Verifica di Assoggettabilità per la Variante finalizzata all'ampliamento, tramite procedura suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in via B.go Padova in Comune di Castelfranco Veneto (TV).  
Rif. vs protocollo n. 176576 class. C101 del 14/05/2018  
Rif. ns protocollo ingresso n. 0016314/18 del 15/05/2018**

A seguito della richiesta di parere su Verifica di Assoggettabilità per la Variante finalizzata all'ampliamento, tramite procedura suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in via B.go Padova in Comune di Castelfranco Veneto (TV), rif. vs prot. n. 176576 class. C101 del 14/05/2018, la scrivente società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. conferma con la presente il proprio parere emesso in data 05.02.2018 e inviato al Comune di Castelfranco tramite lo sportello unico per l'edilizia (codice SUE n° 03590860262-30112017-1945).

Copia del parere citato viene allegata alla presente.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.  
SETTORE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLACCI  
IL DIRIGENTE  
Ing. Roberto Girasole



ALLEGATI: - parere preventivo acquedotto e fognatura del 05.02.2018  
- planimetria indicativa acquedotto  
- Planimetria indicativa fognatura

Codice documento:	Redatto da: Arch. J. Simone Schiavo Dott. Luca Campagnaro	Verificato da: Geom. Giorgio Feltrin
-------------------	--	--------------------------------------

@ azienda@ats-pec.it

www.altotrevigianoservizi.it

Servizio Clienti  
**800.800.882**

Lun. Mar. Mer. Gio. 8.30/17.30  
Ven. 8.30/12.00

Segnalazione guasti  
**800.088.780**

attivo tutti i giorni 24 h su 24

ATS App

SOL - Sportello OnLine

SPETT.LE  
FERRO DISTRIBUZIONE SRL  
BORGO PADOVA 101 A  
31033 CASTELFRANCO VENETO TV

SPETT.LE  
COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
VIA F.M. PRETI 36  
31033 CASTELFRANCO V.TO (TV)  
PEC: [unipass@pec.unipass.gov.it](mailto:unipass@pec.unipass.gov.it)

Anticipare:  
Nome Tecnico: SAURO BROSELLI  
Email: [sauro.broselli@gmail.com](mailto:sauro.broselli@gmail.com)

Data documento: 05/02/2018 09:30

**OGGETTO: RS-77469-P5L1 - PARERE PREVENTIVO ACQUEDOTTO E FOGNATURA.**

Codice Tracciabilità della richiesta	RS-77469-P5L1	DEL	16/01/2018	Precedente pratica	
Codice SUAP/SUE	03590860262-30112017-1945				
Tipologia:	RESIDENZIALE	Num. Unità Imm.:			00
	ASSIMILATO	Num. Unità Imm.:			01
Utente / Ragione Sociale:	FERRO DISTRIBUZIONE SRL				
	CODICE FISCALE	03590860262	PARTITA IVA	03590860262	
Leg. Rapp.	FERRO GIOVANNI			C.F.	
Ubicazione:	BORGO PADOVA 101			CASTELFRANCO VENETO	
Via recapito scarico	BORGO PADOVA				
Dati catastali:	Cod. Catastale	Sezione	Foglio	Mappali	Subalterni
	C111	U	31	1129	
Cod. Utente:	89011374				
POD					

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. rilascia i seguenti pareri:

**SERVIZIO ACQUEDOTTO:**

si tiene a precisare che nell'area di modifica della viabilità, precisamente tra via Borgo Padova (lato sud) e via la strada laterale EST è attiva e funzionante una condotta in C.A. DN 100. Si prescrive pertanto la sostituzione della condotta esistente con nuova condotta in Ghisa DN 150 ed il rifacimento degli allacciamenti idrici. La nuova condotta dovrà innestarsi alla quella esistente (posata su pista ciclabile realizzata nel 2014) e terminare con il collegamento su condotta in C.A. DN 100 a limite di intervento nella zona a SUD.

**SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE:**

Considerato che l'intervento ricade all'interno di un agglomerato urbano dove è richiesto il collettamento della totalità dei fabbricati presenti, in occasione dei lavori di modifica dell'intersezione con la S.R. 245 si prescrive di strutturare un collettore fognario in ghisa DN 200 a gravità, con recapito all'impianto di sollevamento esistente ubicato nel vostro piazzale; la condotta sarà posata parallelamente alla rete di acquedotto. Il tracciato proposto viene meglio indicato nella planimetria di fognatura allegata.

Si precisa inoltre che il presente parere preventivo non costituisce approvazione del progetto di adeguamento degli scarichi interni né tanto meno autorizzazione ad eseguire le opere, di conseguenza non deve intendersi quale nulla osta allo scarico. Si informa inoltre che prima dell'inizio lavori per le modifiche dell'impianto fognario dovrà essere presentata richiesta di nulla osta per l'adeguamento dell'impianto privato secondo le modalità previste dal regolamento di fognatura ed utilizzando i modelli predisposti e scaricabili dal nostro sito [www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it) o reperibili presso i nostri sportelli utenza. Lo smaltimento delle acque meteoriche è gestito dal competente ufficio del proprio Comune.

Il presente parere ha validità 3 anni dalla data di rilascio secondo quanto riportato nell'art. 27 del vigente Regolamento di Fognatura approvato dall'assemblea dei Soci di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Distinti saluti.



Il Dirigente  
Mario Sabbadin

ALLEGATI: - Planimetria indicativa acquedotto e Planimetria indicativa fognatura

Codice documento:	Redatto da:	Arch. J. Simone Schiavo Dott. Luca Campagnaro	Verificato da:	Geom. Giorgio Feltrin
-------------------	-------------	--	----------------	-----------------------

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.**

31044 Montebelluna (Tv) – Via Schiavonesca Priula, 86 – Telefono 800.800.882 – Fax 0423 292929

[info@altotrevigianoservizi.it](mailto:info@altotrevigianoservizi.it) – Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 – REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. utilizza carta riciclata per i suoi supporti informativi



Borgo Padova SR 245 Km31+550 dx

1

PLANIMETRIA ACQUEDOTTO  
Indicazione di massima per posa nuova  
tubazione in GHISA DN 150

