

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Protocollo in Uscita

Nr. 0018695/18 del 01/06/2018



000596148

SPETT.LE
REGIONE VENETO
UNITA' ORHANIZZATIVA COMMISSIONI VAS
VINCA NUVV
DORSODURO 3901
30100 VENEZIA VE
a mezzo pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Anticipare:
ARCH. ELENA PAROLO
elenaparolo@archiworldpec.it

Data documento: 31/05/2018

OGGETTO: 2018-004627 - PARERE RELATIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

Codice Tracciabilità della richiesta	2018-004627	DEL	23/05/2018	Precedente pratica	
Tipologia:	RESIDENZIALE	Num. Unità Imm.:			01 (000 Ab. Eq.)
	ASSIMILATO	Num. Unità Imm.:			00 (000 Ab. Eq.)
DITTA	LOT VALENTINA			C.F.	
Ubicazione:	VIA RORE			REFRONTOLO	
Via recapito scarico					
Dati catastali:	Cod. Catastale	Sezione	Foglio	Mappali	Subalterni
	H220	U	5	1261	

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. rilascia i seguenti pareri:

SERVIZIO ACQUEDOTTO:

Accertato che nel tratto di VIA RORE di fronte alla zona da edificare in richiesta non esiste la condotta di distribuzione idropotabile si comunica che si rende necessario effettuare un prolungamento/potenziamento della linea principale lungo la stessa via a partire dall'intersezione di VIA RORE con VIA MIRE, in modo da permettere l'allacciamento dei futuri fabbricati. Si precisa inoltre che le spese per l'intervento saranno totalmente a carico del richiedente e che i lavori di cui sopra saranno eseguiti da A.T.S. previo pagamento del preventivo di spesa. Per l'allacciamento alla rete idrica dovrà essere presentata richiesta presso il nostro ufficio clienti.

SERVIZIO FOGNATURA:

Si comunica che l'immobile in oggetto non risulta allacciabile alla rete di fognatura nera, in quanto su VIA RORE' in vicinanza all'immobile in richiesta attualmente non è disponibile il servizio di pubblica fognatura. Alla luce di quanto sopra, lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in idoneo recapito, diverso dalla pubblica fognatura, nel rispetto delle vigenti normative ed autorizzato per competenza dal Comune di Refrontolo.

Il presente parere ha validità 3 anni dalla data di rilascio secondo quanto riportato nell'art. 27 del vigente Regolamento di Fognatura approvato dall'assemblea dei Soci di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Distinti saluti.


Il Dirigente
Mario Sabbadin

	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	ADDUZIONE
Istruttore	Eugenio Basso	Alessandro Cunial		
Responsabile del servizio	Ivan De Martin	Alessandro Cunial		

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. N° 39 del 1993