



azienda servizi integrati

Trasmessa pec: [coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)  
[comune.musiledi piave.ve@pecveneto.it](mailto:comune.musiledi piave.ve@pecveneto.it), [consigliodibacinolv@pec.it](mailto:consigliodibacinolv@pec.it)

N° ~~14524~~ / 13233 di prot. VF/vf 

San Donà di Piave, **54 SET. 2017**

**OGGETTO:** Nuova zona D3/3 – Attività terziaria (T) – Sviluppo di aree per attrezzature ricettive e pubblici esercizi (Tr) lungo la SS14 Triestina tra località Fossetta e Tre Scalini  
Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. per l'accordo di pianificazione in variante al Piano degli interventi del Comune di Musile di Piave

Spett.le REGIONE DEL VENETO  
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV

30121 VENEZIA  
Calle Priuli, 99

Spett.le COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

30024 MUSILE DI PIAVE (VE)  
Calle Priuli, 99

e p.c.  
Spett.le CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

30172 VENEZIA MESTRE  
Via G. Pepe, 102

Con riferimento all'oggetto e alla nota del 07/08/17 prot. n. 340589 di codesta Regione, si comunica quanto segue:

- Acquedotto: la zona di intervento è servita da una condotta idrica posta sul margine sud della SS14. Considerato che la condotta è posizionata in proprietà privata e con l'intervento verrà a modificarsi lo stato superficiale dei luoghi rispetto alla situazione attuale (campagna), la Ditta richiedente dovrà effettuare la sostituzione della condotta esistente con una tubazione in ghisa e la zona di ml. 2 a cavallo della condotta dovrà essere mantenuta costantemente sgombra da piante arboree e da radici profonde, da costruzioni di qualsiasi genere e da depositi. I dettagli esecutivi potranno essere forniti a seguito di apposita domanda del proponente.

Successivamente potrà essere fatta richiesta di attivazione dei contratti di fornitura presso il ns. ufficio utenti. Qualora la richiesta della fornitura sia superiore alle disponibilità della rete idrica la nuova utenza dovrà dotarsi di idoneo impianto autoclave con serbatoio di accumulo.

- Fognatura nera: la zona di intervento NON è servita da fognatura pubblica essendo la condotta mista più vicina ad oltre 500 metri di distanza. Pertanto la gestione delle acque reflue dovrà essere effettuata con impianti privati che esulano dalle competenze di questa azienda.

Distinti saluti

IL DIRETTORE OPERATIVO  
- Ing. ~~Simone~~ Grandin -

