

CARATTERISTICHE RICHIESTE	SALA ESAME	SALA CONTROLLO	SALA TECNICA
Temperatura	20-24 °C	18-24 °C	15-24 °C
Umidita' relativa senza condensazione	40-60%	30-70%	30-70%

Gruppo frigorifero 1 (raffredd. Magnete)	Marca Tonon Forty	Mod. EWA/AP092-C	Pot. Frig. 43,5 Kw	Pot. Elett. 18,6 Kw
Gruppo frigorifero 2 (U.T.A. area TAC+RM)	Marca Tonon Forty	Mod. EWA/AP102-C	Pot. Frig. 52,4 Kw	Pot. Elett. 20,4 Kw