




000544415



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SETT.LE  
REGIONE VENETO  
UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI  
VAS VINCA NUVV  
PALAZZO LINETTI – CALLE PRIULI 99  
CANAREGGIO  
30121 VENEZIA VE  
A mezzo pec:  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

OGGETTO: **PARERE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PER LA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO**

Riferimento pratica Regione – prot. num. 530935 del 19/12/2017 class CIDI

ID PRATICA: **0048434/17**

Protocollo:	0048434/17/17	DEL	19/12/2017		
Tipologia:	ASSIMILATO		Precedente pratica		
Uso	ARTIGIANALE	MOBILIFICIO	Num. Unità Imm.	01 (019 Ab. Eq.)	
Dati Società:	S.MARTINO MOBILI S.r.l.				
	P.IVA	00202120267	C.F.	00202120267	Cod. A.T.E.C.O.
Ubicazione:	VIA SUOI 26		COMUNE – PIEVE DI SOLIGO		
Dati catastali:	Cod. Catastale	Sezione	Foglio	Mappali	Subalterni
	G645	A	8	6	
Cod. Utente:	330029501001 330029501001 - ANTINCENDIO				

In riferimento alla richiesta della Regione Veneto pervenuta presso i Ns. uffici in data 19/12/2017 ns. prot. num. 0048434/17.

Esaminata la documentazione presentata Alto Trevigiano Servizi s.r.l. rilascia i seguenti pareri:

#### **SERVIZIO ACQUEDOTTO:**

Si comunica che il fabbricato in oggetto risulta essere già allacciato al servizio idropotabile.

Il contatore esistente da ½" posizionato all'esterno della proprietà all'interno di un pozzetto a norma risulta essere a servizio sia ad uso idropotabile che ad uso antincendio.

#### **SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE:**

Si comunica che l'immobile in oggetto della procedura di VAS per un ampliamento del fabbricato a scopi artigianali **risulta** ubicato in zona **non servita da pubblica rete di fognaria**, in particolare non risulta allacciabile alla rete di fognatura nera, in quanto su **VIA SUOI** in vicinanza all'immobile in richiesta attualmente non è disponibile tale servizio.

Alla luce di quanto sopra, lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in idoneo recapito, diverso dalla pubblica fognatura, nel rispetto delle vigenti normative ed autorizzato per competenza dal Comune di Pieve di Soligo.

Si consiglia comunque la predisposizione di una condotta di allacciamento fino al confine della proprietà privata in funzione del futuro collegamento alla pubblica rete di fognatura nera

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Mario Sabbadin

Il tecnico responsabile: Alessandro Cunial – telefono n. 800.800.882

Codice documento:	Redatto da: geom. Eugenio Basso geom. Alessandro Cunial	Verificato: arch. Ivan De Martin
-------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.**

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

[info@altotrevigianoservizi.it](mailto:info@altotrevigianoservizi.it) - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00