

Cittadella, lì

Prot. n.

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 – VENEZIA
c.a. dott. Corrado Soccorso
Trasmessa via pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI ROSSANO VENETO
Trasmessa via pec:
rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità di un fabbricato produttivo della ditta Lante nel Comune di Rossano Veneto (VI). (codice univoco UFFICIO 5EHB4N).

In risposta alla Vs. nota del 23.08.2018, prot. 346274 (Ns. prot. 79079 del 27.08.2018) con la quale si chiede un parere tecnico sulle opere di Ns. competenza relativamente alla verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione Industriale di iniziativa privata, si considera che:

- il Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla pratica e scaricato dal sito indicato nella missiva, non contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che consentano una precisa definizione degli impatti sulle strutture idriche e fognarie gestite da Questa Azienda;
- In particolare, non sono indicate le quantità d'acqua che l'attività intende prelevare dalla rete e non sono indicati gli elementi che consentano una caratterizzazione certa dell'acqua di scarico che la ditta intende scaricare in fognatura. Infatti, la fornitura idrica potrà essere accordata solamente entro i limiti di disponibilità delle strutture gestite e l'autorizzazione allo scarico potrà essere accordata su reflui assimilabili ai domestici.

Dal tipo di lavorazione indicata (lavorazione metalli per produzione gambe per sedie) le reti idrica e fognaria esistenti ubicate in via Fermi, dovrebbero in via presuntiva essere sufficienti per la fornitura dei servizi idrico e fognario ed è possibile, dal punto di vista tecnico, l'allacciamento della nuova struttura.

Tenuto conto delle considerazioni svolte si ritiene di non poter dare immediato riscontro positivo alla richiesta.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti.

SERVIZI DI INGEGNERIA
IL PROCURATORE SPECIALE
(ing. Alberto Liberatore)
(firmato digitalmente)

Referente: Franco geom. Tomasello - Etra S.p.A. sede di S. Giorgio d. P. (PD) via Del Santo, 55 - telefono 049 8098548, fax 049/8098701, f.tomasello@etraspa.it. p.e.c.: protocollo@pec.etraspa.it