

Prot. n° 85183/ (UB)
DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Venezia, 27/11/2018

Spett.le

Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**
sit@consigliodibacinolv.gov.it

e p.c. **Comune di Campolongo Maggiore**
comune.campolongo.ve@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano degli interventi del Comune di Campolongo Maggiore (Ve).

Con riferimento alla Vs. nota del 29/10/2018 n. 439604 di protocollo, esaminata la documentazione, con la presente si esprime parere favorevole, precisando che:

- per il settore acquedotto: è opportuno che la progettazione dei futuri interventi diretti preveda un impianto di autoclave con accumulo idrico per gli edifici residenziali di altezza superiore ai 3 piani o per i fabbricati che verranno dotati di impianto antincendio. L'accumulo dovrà essere calcolato considerando una adeguata dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, intesa come volume attingibile dal singolo utente nelle 24 ore. Si evidenzia che per l'allacciamento alla linea di acquedotto o per l'estensione della rete a servizio di una nuova lottizzazione dovrà essere presentata apposita domanda e che ciascuna di esse sarà soggetta ad una specifica valutazione;
- per il settore fognatura: dovrà essere presentata domanda per il rilascio del parere di conformità per le opere fognarie da realizzare.

Distinti saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato