



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 17/07/2018 Protocollo N° 301403 / Class: C101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di Cadoneghe (PD). Piano particolareggiato denominato "Nuova Zona Industriale Salgaro", Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica ai sensi della L.R. 11/2004 articoli 19 e 20. Ditta ehf srl, Via Majorana 22, Cadoneghe (PD). Pratica 2017/087. Localizzazione: Comune di Cadoneghe, Via Salgaro e Strada del Santo. Convocazione seconda riunione di Conferenza di servizi decisoria per il giorno 20/07/2018.

Alla Unione di Comuni del Medio Brenta
Cadoneghe – Curtarolo – Vigodarzere

E, p.c. Alla U.O. Genio Civile di Padova


Alla Direzione Operativa

In allegato alla presente si trasmette il parere della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova della Direzione Operativa, competente in materia.

Si comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza di servizi in oggetto emarginata per impegni precedentemente assunti.

Distinti saluti.

Il Direttore ad Interim
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Maria BRAMEZZA



DC/

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065
mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it
area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

CONF



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **16 LUG 2018** Protocollo N° **299376** / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di CADONEGHE (PD) Piano Particolareggiato denominato "Nuova Zona Industriale 'Salgaro'", Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2004 articoli 19 e 20. Ditta EHF s.r.l., Via Majorana 22, Cadoneghe (PD)

REGIONE DEL VENETO	
Pratica n. 2017/087 GIOIALE	
Localizzazione: comune di Cadoneghe, via Salgaro e Strada del Santo	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 LUG. 2018
Prot. N.	✓
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
C101	

All'Area Tutela e Sviluppo del Territorio

e p.c. Alla Direzione Operativa

Con riferimento alla nota dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta n. 0011371 in data 27.06.2018 di convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi decisoria indetta per il giorno 20 luglio p.v. si comunica che a causa di concomitanti impegni la scrivente struttura non potrà partecipare.

Dall'esame della nuova documentazione, trasmessa contestualmente con la citata nota del 27.06.2018, emerge che sono state adottate soluzioni tecniche alternative alla realizzazione di un impianto idrovoro con scarico sul torrente Muson dei Sassi, in relazione a quanto osservato in materia di compatibilità idraulica da parte di questo Ufficio nel corso della prima riunione della conferenza di servizi in data 25 maggio u.s.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nell'elaborato 1- Relazione di compatibilità idraulica sottoscritta dal progettista in data 23.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

Per quanto riguarda invece il nuovo tracciato della pista ciclabile in affiancamento alla sede stradale, gli elaborati progettuali non hanno definizione tale da consentire un esame puntuale in relazione alle interferenze con le opere di competenza di questo Ufficio.

A riguardo si rammenta che, qualora ricadesse entro la fascia di rispetto di 10 metri dal piede dell'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi, tale opera dovrà essere preventivamente valutata da questa struttura ai sensi del RD 523/1904 sulla base di elaborati aventi definizione a livello di progetto definitivo-esecutivo.

Distinti saluti.

Il Direttore

- dott. ing. Fabio Gializzo -

Referenti: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663 - P.O. opere idrauliche 1: *ing. Alessandra Tassarollo*
Referente tecnico torrente Muson dei Sassi: P.O. Opere idrauliche 2: *geom. Roberto Beccati* 049-8778647
Responsabile del Procedimento: *dott. ing. Fabio Gializzo*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it