



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cent.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

VERITAS SPA



Ufficio Protocollo Venezia
Nr.0015558 Data 27/02/2018
Tit. SD Partenza

Trasmessa pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
consigliodibacinolv@pec.it
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it

/FV/fv

San Donà di Piave, 27 FEB. 2018

Ufficio: Direzione S.I.I. Area Est

Spett.le REGIONE DEL VENETO
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Calle Priuli, 99
30121 - VENEZIA

e p.c. CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Via G. Pepe, 102
30172 VENEZIA MESTRE

COMUNE DI ERACLEA
P.zza aribaldi, 54
30020 ERACLEA

OGGETTO: D.Lsg. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la Variante parziale n. 9 al Piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "piazza livenzuola e lecci" nel Comune di Eraclea - Parere

Con riferimento all'oggetto e alla nota del 30/01/2018 prot. 35882 di codesta Regione, premesso che l'A.S.I. SpA è stata incorporata in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. a far data dal 01/11/2017, si comunica quanto segue:

- **Acquedotto:** la zona di intervento è servita da condotte idriche e i nuovi fabbricati previsti potranno essere allacciati secondo le disposizioni tecniche di questa Azienda. I dettagli esecutivi potranno essere forniti a seguito di apposita domanda del proponente. Successivamente potrà essere fatta richiesta di attivazione dei contratti di fornitura presso il ns. ufficio utenti. Qualora la richiesta della fornitura sia superiore alle disponibilità della rete idrica la nuova utenza dovrà dotarsi di idoneo impianto autoclave con serbatoio di accumulo. Si evidenzia che esiste una interferenza rilevante di una condotta idrica DN200 mm con il fabbricato A previsto, per cui sarà necessario predisporre da parte di questa Azienda progetto di adeguamento delle condutture idriche; si fa presente che la tubazione esistente è in cemento amianto e che la stessa dovrà essere disattivata e successivamente rimossa a norma di legge per tutto il tratto compreso tra i due nodi di rete interessati.
- **Fognatura:** i fabbricati dovranno essere collegati alle reti fognarie esistenti secondo un progetto predisposto da professionista specializzato, previo parere di questa





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cart.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Azienda, nel caso debbano essere realizzate nuove condotte pubbliche. Per attivare lo scarico dovrà in ogni caso essere predisposta apposita pratica presso il ns. ufficio utenti con rilascio di autorizzazione allo scarico secondo tipologia del richiedente (civile o commerciale).

- Tutti gli oneri di realizzazione delle opere sono a carico del richiedente.

Nel rispetto delle indicazioni suddette, si ritiene che non vi possano essere effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto per gli aspetti di competenza di questa Azienda relativamente al Servizio Idrico Integrato. Si esprime pertanto parere favorevole.

Distinti saluti

- Ing. Simone Grandin -
DIRETTORE S.I.I. AREA EST