



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [@gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#)

Prot. n° 55257 (UB)  
Da citare sempre nella risposta

Dolo, 30 agosto 2017

SEDE OPERATIVA DI SCALTENIGO

Tel. 800.466.466

Fax 0417291919

E-Mail [siiscaltenigo@gruppoveritas.it](mailto:siiscaltenigo@gruppoveritas.it)

PEC [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)

Spett.le

**Regione Veneto**

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA

NUVV

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

e p.c. **Consiglio di Bacino Laguna di Venezia**

[sit@consigliodibacinolv.gov.it](mailto:sit@consigliodibacinolv.gov.it)

e p.c. la ditta proprietaria

**Noaloil Spa**

c/o arch. Lino Sorato

[lino.sorato@archiworldpec.it](mailto:lino.sorato@archiworldpec.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – come modificato dal D.Lgs. 4/2008**

**Verifica di assoggettabilità per l'ampliamento di un complesso industriale tramite procedura suap della ditta NOALOIL s.p.a. nel Comune di Noale (VE).**

Con riferimento alla nota della Regione Veneto n. 340944 del 07/08/2017, esaminata la documentazione di progetto, con la presente si esprime **parere favorevole** previe le verifiche che si riterranno opportune per l'adeguamento degli allacciamenti ai requisiti di progetto.

Qualora il progetto preveda la realizzazione di un impianto antincendio allacciato alla linea di acquedotto si comunica che l'acqua potabile viene consegnata al contatore ad una pressione variabile dipendente dalle attività di gestione e dall'andamento dei consumi. Si consiglia l'installazione di un impianto autoclave con accumulo idrico qualora l'esercizio dell'impianto necessiti di un flusso d'acqua continuo e stabile.

La ditta è allacciata alla fognatura, e trattandosi di attività industriale, nel caso l'intervento preveda modifiche quali/quantitative degli scarichi prodotti, dovrà essere presentata una richiesta di parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti.

RESPONSABILE DIVISIONE/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Ing. Umberto Benedetti

