



Prot. N. 5986 SN/bc

Allegati N. 1

Cittadella,

**09 APR. 2019**

**OGGETTO:** Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi - Variante n° 5 del Comune di Bassano del Grappa.

Spett.le

**REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Commissioni VAS**

**VINCA NUVV**

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio

30121 **VENEZIA**

Con riferimento alla Vostra nota del 28 marzo 2019, prot. n° 125791, pervenuta in data 29 marzo 2019 e posta agli atti dell'Ente con prot. n° 5397, lo scrivente Consorzio di bonifica comunica di aver già valutato, per quanto di nostra competenza, la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Bassano del Grappa con la nota in data 16 gennaio 2019 prot. n° 1173, che si allega in copia.

A disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

- ing. Umberto Niceforo



Prot. N. 1173<sup>SN/bm</sup>

Allegati N.

Cittadella, 16 GEN. 2019

OGGETTO: Variante n. 5/2018 al Piano degli Interventi di recepimento dell'atto di Accordo pubblico/privato per la rigenerazione urbana dell'area degradata "Ex ENEL" sita tra Viale Pecori Giraldi e Viale Vicenza. Ditte: A.G.M. S.r.l. e Autoserenissima S.r.l. Richiesta parere presa d'atto ai sensi della DGRV 1322 del 10.05.2006 e s.m.i..

Spett.le

Unità organizzativa Genio civile di Vicenza  
Contrà Mure San Rocco, 51  
36100 VICENZA

p.c. Al Comune di Bassano del Grappa  
Piazza Castello degli Ezzelini, 11  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

In esito all'istanza del Comune di Bassano del Grappa (Rif. Prat. 28302/2017, pervenuta in data 28.12.2018 e agli atti dell'Ente con prot. n. 17693), contenente lo studio di compatibilità idraulica a firma del Dr. Geol. Lilia Viero (iscritta al n. 485 dell'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto), per quanto attiene agli aspetti idraulici di competenza, fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, **nulla osta alla Variante n. 5/2018 al Piano degli Interventi di recepimento dell'atto di Accordo pubblico/privato per la rigenerazione urbana dell'area degradata "Ex ENEL" sita tra Viale Pecori Giraldi e Viale Vicenza. Ditte: A.G.M. S.r.l. e Autoserenissima S.r.l.**

L'intervento edificatorio, che interessa una superficie di 7570 m<sup>2</sup>, così come previsto nel citato elaborato di *valutazione di compatibilità idraulica* dovrà essere asservito da un sistema *drenante*, adeguatamente dimensionato alle portate di acque meteoriche da smaltire, calcolato con tempo di ritorno di 200 anni, determinando così "l'invarianza idraulica" come stabilito dalla direttiva regionale in merito di mitigazione idraulica (DGRV 1841/2007 s.m.i.).

In ottemperanza all'art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006 e richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano di Tutela delle Acque), ed in particolare l'art. 39, punto 5, "il recapito potrà avvenire negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se in caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate".

Si specifica che il presente nullaosta è limitato agli aspetti quantitativi rinviando alle competenti Autorità il pronunciamento sull'autorizzabilità in relazione alla qualità delle acque.

Ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. tramite atto notarile o vincolo comunale).

Si tiene infine precisare che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale) che risultino necessari.

Si invita inoltre a valutare attentamente l'efficacia dell'intervento in funzione delle condizioni di effettiva permeabilità del terreno in sito. **Resta inteso che il Consorzio è esente da ogni responsabilità o addebito nel caso in cui le condizioni idrogeologiche condizionassero l'invarianza idraulica come progettata.**

Si precisa infine che l'intervento in oggetto, per il conseguimento del *permesso a costruire*, dovrà prevedere l'acquisizione del parere tecnico vincolante sul progetto esecutivo delle opere di mitigazione idraulica da parte di questo Consorzio di bonifica; in quella sede il progettista dovrà compiere ulteriori accertamenti di approfondimento sulla effettiva fattibilità del sistema drenante in rapporto alla variabilità nel tempo delle condizioni degli acquiferi sotterranei.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
- ing. Umberto Niceforo -

