

Sede legale: Via Palladio, 124 – Fraz. Novoledo  
36030 Villaverla (VI)  
Tel. 0445/350142 - Fax 0445/357665

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D  
35100 Padova  
Tel. 049/8947511 - Fax 049/8947555

Prot. n. 1103/FC/mp

Li, 12 settembre 2017

**Posta Elettronica Certificata**

Spett.le  
**REGIONE VENETO**  
**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
**Direzione Commissioni Valutazioni**  
**U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV**  
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le  
**Comune di Valdagno (VI)**  
PEC: comune.valdagno@legalmail.it

e p.c. Spett.le  
**A.V.S. S.p.A.**  
PEC: avspa@legalmail.it

**Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 - Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale n. 2 al PRG con valore di Piano degli Interventi per la modifica del Piano per gli insediamenti produttivi PIP di via IX settembre in Comune di Valdagno (VI) – Trasmissione parere.**

In riferimento alla nota della Regione Veneto prot. n. 361914 del 29.08.2017, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1074 del 01.09.2017, con la quale si richiede un parere allo scrivente Ente in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, si ritiene importante precisare che la rete di fognatura che andrà ad interessare la nuova zona produttiva, dovrà essere di tipo separato e i costi di realizzazione dovranno essere sostenuti dai privati e non posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Successivamente, la gestione delle acque reflue nere sarà a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato A.V.S. S.p.A., che dovrà essere interpellato sia in fase di progettazione delle opere che per rilasciare le opportune autorizzazioni al fine di allacciare la nuova rete fognaria a quella esistente, mentre la gestione delle acque reflue meteoriche prodotte, sarà a carico del Comune o del Consorzio di Bonifica competente.

Si sottolinea inoltre che anche i costi di realizzazione della rete acquedottistica che andrà ad interessare la nuova zona produttiva dovranno essere sostenuti dai privati e non posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, mentre la successiva gestione sarà a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato A.V.S. S.p.A.

Inoltre, si fa presente che il territorio del Comune di Valdagno ricade all'interno dell'acquifero indifferenziato, e quindi è di fondamentale importanza adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie per preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento; in merito a tale argomento, si raccomanda la massima attenzione nella gestione delle acque meteoriche di dilavamento della nuova zona produttiva.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

**F.F. IL DIRETTORE**

ing. Francesco Corvetti

*Documento informatico firmato digitalmente*

---

“Adempimenti ex artt. 4 e 5 Legge 241/90”

F.F. Direttore: Ing. Francesco Corvetti

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 2 “Progetti e Studi”

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Corvetti

Tel. 049/8947514– Fax 049/8947555