

ETRA S.P.A.

Protocollo Generale
Nr.0022443 Data 06/03/2018
Tit. # P - GSSM

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Calle Priuli, 99- Canareggio
30121 - Venezia (VE)
Codice univoco ufficio 5EHB4N
Dott. Enrico Baschiera
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Rif:15114 del 16.02.2018

Spett.le
Ali Immobiliare s.r.l.
ufficiotecnico.aliimmobiliare@legalmail.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità per il Piano degli interventi per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale nel Comune di Saonara.
Ditta Richiedente Ali Immobiliare srl.

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot.55257 del 13.02.2018, esaminati gli elaborati forniti, per quanto di competenza di questa Azienda relativamente al Servizio Idrico Integrato, si rileva che la zona è servita di rete idrica di alimentazione e della rete di fognatura nera per il convogliamento degli scarichi a depurazione. Si evidenzia inoltre che nel lotto interessato dalla costruzione dell'edificio insiste una condotta idrica in cemento amianto che potrebbe interferire con le opere di urbanizzazione interna e con l'interramento della rete elettrica. In fase preliminare dell'intervento ne va pertanto valutata, con la ditta proponente, la compatibilità con le opere da realizzare ed eventualmente prevista la sostituzione, lo spostamento o l'eliminazione

Non rilevando ulteriori criticità in merito ai servizi gestiti da Etra spa, si esprime pertanto il parere favorevole di questa Azienda, subordinato al rispetto delle indicazioni sopra riportate..

Distinti saluti.

Area Tecnico Operativa**Il Procuratore**
(Francesco Betto)

Referente: geom.Raffaele Porcellato - GSSM Vigonza 049-8098369

